



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД  
(88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам  
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю г. Михайловск  
пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-19-24, факс 8(86553) 6-19-24 единый телефон доверия государственной  
противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

**Предписание № 128/1/84**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр**  
**развития ребенка – Детский сад № 15»**

На основании распоряжения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю № 128 от «22» июня 2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «23» июня 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Долгашевым Н.С. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 15» расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина 59а.  
совместно с директором МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 15» Трегубовой Ольгой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада произвести работа по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, прибор прием-	ППР № 390 п. 5.1.7 с. 6, ч. 1 ФЗ-123 ГОСТ Р 54101 - 2010	01.02.2022 г.	

	ноконтрольный пожарный) автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек (более 10 лет).			
2.	Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) в здании детского сада выполнить надежно к воздействию опасных факторов пожара в течении времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, выполнен не в соответствии с требованиями).	ГОСТ 53315, ГОСТ 31565, ГОСТ Р53325, ФЗ №123 ч.3 ст.51, СП 5.13130.2009 п.13.15.3.	01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
(по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
лейтенант внутренней службы Долгашев Н. С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 27 » \_\_\_\_\_ 20 21 г.

М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)  
« 27 » \_\_\_\_\_ 20 21 г.

директор Трегубова О. В.  
(должность, фамилия, инициалы)